

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

DSL. ジャパン(株) 赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		4.41	0.0	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		10.04	0.30	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		2,300	1,707	
		最大(m ³ /日)		2,800	2,799	大雨による以下データを除く 3483.2 m ³ /日 (7/5) 3768.0 m ³ /日 (7/6) 4090.8 m ³ /日 (7/7) 2857.2 m ³ /日 (7/29) 3090.0 m ³ /日 (9/4) 3159.8 m ³ /日 (9/8) 3065.1 m ³ /日 (9/9)
	pH	NO.1	最大	8.6	7.5	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13.3	3.0	
			最大	16.2	5.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	5.8	1.8	
			最大	6.1	2.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.7	6.1	
			最大	15.4	10.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	5.5	3.6	
			最大	9.9	6.0	