

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和2年度)

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		330.7	44.8	
水質関係	排水量	通常(m³/日)		34,965	8,160	
		最大(m³/日)		51,500	26,128	
	pH	NO.1排水口	最大	9	8.7	
			最小	5	6.8	
		NO.2排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.6	
		NO.5排水口	最大	9	8.4	
			最小	5	5.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	26.5	
			最大	195	38.9	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.0	
			最大	15	5.9	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.3	
			最大	15	6.4	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.5	
			最大	15	5.5	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	20	
			最大	601	42	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	4	
			最大	26	11	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	5	
			最大	26	12	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	2	
			最大	26	6	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	3.6	
			最大	72	6.7	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	