

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和02年度)

三菱パワー株式会社 高砂工場

項 目				協定値	実績値	備 考
大気 関係	NOx	年間総排出量 (t／年)		93.0	45.5	2019年度以降協定値改定 (61 ⇒ 93 t/年)
水質 関係	排水量	通 常 (m³／日)		14,307	1,171	
		最 大 (m³／日)		27,007	1,656	
	pH	排水口1	最 大	9.0	8.0	
			最 小	6.5	6.7	
	COD	負荷量 (Kg／日)	通 常	31.9	7.4	
			最 大	45.6	13.6	
		排水口濃度 (mg／L)	日間平均	11.4	6.0	
			最 大	20.0	12.0	
	SS	負荷量 (Kg／日)	通 常	38.5	2.1	
			最 大	55.0	5.9	
		排水口濃度 (mg／L)	日間平均	13.7	2.0	
			最 大	20.0	5.0	
	n-Hex	負荷量 (Kg／日)	通常	4.2	0.6	
			最 大	6.0	1.0	
排水口濃度 (mg／L)		日間平均	1.5	0.6		
		最 大	2.0	1.8		