

【1 川崎重工業】R2実績値と協定値

令和2年度環境保全協定に係る協定値と実績値

川崎重工業(株) 播磨工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		0.9	0.4	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		700	284	
		最大(m3/日)		800	301	
	pH		最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	7	0.7	
			最大	11	1.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.0	
			最大	15	7.1	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	7	0.3	
			最大	11	0.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	1.1	
			最大	15	2.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	< 0.0	
			最大	2	< 0.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	1.5	< 0.1	
			最大	2	< 0.1	