

環境保全対策の実施状況(2019年度)

大和紡績(株) 播磨工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	窒素酸化物	Nm ³ /時	1	0.11	
			t/年	12.9	1.597	
水質関係	排水量	中央排水(m ³ /日)	通常	4,015	2,896	
			最大	6,535	3,180	
		西排水(m ³ /日)	通常	4,015	2	
			最大	6,535	2	
	pH	中央排水	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.7	
		西排水	最大	8.6	7.0	
			最小	5.8	6.3	
	COD	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	41	3.5	
			最大	61	8.5	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	1.2	
			最大	25	8.8	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	41	0.0	
			最大	61	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.0	
			最大	25	3.1	
	SS	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	25	4.1	
			最大	61	11.3	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	1.0	
			最大	25	7.0	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	25	0.0	
			最大	61	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	4.0	
	n-Hex	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	21	1.5	
			最大	33	1.8	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	15	0.9	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	21	0.0	
			最大	33	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	15	0.5	