

令和元年度環境保全協定に係る協定値と実績値

多木化学(株)本社工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	t/年		84	31.4	
水質関係	排水量	通常 (m3/日)		10100	6101	
		最大 (m3/日)		10100	8660	
	pH		最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	46	26.8	
			最大	101	33	
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	4.4	
			最大	20	9.8	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	212	23.0	
			最大	354	37.8	
		濃度 (mg/L)	日間平均	20	3.8	
			最大	50	8.7	
	n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	10	<2.9	
			最大	15	<3.3	
		濃度 (mg/L)	日間平均	1	<0.5	
			最大	2	0.5	
	F	負荷量(kg/日)	通常	なし	4.7	
			最大	なし	8.3	
		濃度 (mg/L)	日間平均	なし	0.7	
			最大	15	0.9	