

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和03年度)

三菱重工業(株)高砂製作所

項 目				協定値	実績値	備 考
大気 関係	NOx	年間総排出量 (t/年)		93.0	34.9	2019年度以降協定値改定 (61 ⇒ 93 t/年)
水質 関係	排水量	通 常 (m³/日)		14,307	1,171	
		最 大 (m³/日)		27,007	1,364	
	pH	排水口1	最 大	9.0	7.8	
			最 小	6.5	6.5	
	COD	負荷量 (Kg/日)	通 常	31.9	6.2	
			最 大	45.6	10.4	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	11.4	5.6	
			最 大	20.0	8.9	
	SS	負荷量 (Kg/日)	通 常	38.5	1.7	
			最 大	55.0	3.3	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	13.7	1.9	
			最 大	20.0	5.0	
	n-Hex	負荷量 (Kg/日)	通常	4.2	0.6	
			最 大	6.0	0.8	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	1.5	0.6	
			最 大	2.0	1.1	