

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	330.7	56.0		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	34,965	6,955		
最大(m <sup>3</sup> /日)		51,500	23,900			
水質関係	pH	NO.1排水口	最大	9	8.9	
			最小	5	6.5	
		NO.2排水口	最大	9	8.7	
			最小	5	6.9	
		NO.5排水口	最大	9	8.3	
			最小	5	5.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	22.3	
			最大	195	61.4	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.6	
			最大	15	5.1	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.1	
			最大	15	5.6	
	NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.4		
		最大	15	4.3		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	15	
			最大	601	58	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	3	
			最大	26	7	
NO.2排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	4		
		最大	26	9		
NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	2			
	最大	26	5			
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	3.2		
		最大	72	9.3		
	NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		
	NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		
NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5			
	最大	1.5	< 0.5			