

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

事業者名:川崎重工業(株) 播磨工場

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		0.9	0.3	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		700	284	
		最大(m3/日)		800	296	
	pH		最大	8.6	7.4	
			最小	5.8	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	7	0.5	
			最大	11	0.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.2	
			最大	15	3.7	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	7	< 0.3	
			最大	11	< 0.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	< 1.0	
			最大	15	< 1.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	< 0.0	
			最大	2	< 0.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	1.5	< 0.1	
			最大	2	< 0.1	