

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

正同化学工業株式会社赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		2.74	0.98	
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		2.83	0.00	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,775	1,494	
		最大(m ³ /日)		2,645	2,371	
	pH	排水口	最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	10.7	2.8	
			最大	15.9	4.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	6.0	1.9	
			最大	25	3.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	17.8	0.6	
			最大	26.5	1.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	0.4	
			最大	30	1.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常			
			最大			
		濃度(mg/L)	日間平均			
			最大			