

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

DSL. ジャパン(株)赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		10.04	2.00	
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		4.41	0.00	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		2,300 →4,139	1,755	協定値改定(令和3年6月以降)
		最大(m ³ /日)		2,800 →4,139	3,844	協定値改定(令和3年6月以降)
	pH	排水口	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13.3 →12.0	2.9	協定値改定(令和3年6月以降)
			最大	16.2 →12.0	6.3	協定値改定(令和3年6月以降)
		濃度(mg/L)	日間平均	5.8 →2.9	1.7	協定値改定(令和3年6月以降)
			最大	6.1 →5.1	2.4	協定値改定(令和3年6月以降)
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.7 →20.3	2.8	協定値改定(令和3年6月以降)
			最大	15.4 →20.3	6.1	協定値改定(令和3年6月以降)
		濃度(mg/L)	日間平均	5.5 →4.9	1.6	協定値改定(令和3年6月以降)
			最大	9.9 →6.4	3.0	協定値改定(令和3年6月以降)
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	