

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和4年度)

関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	885.0	6.3		
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	390.0	27.7		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	241		
		最大(m ³ /日)	2,200	1,283		
	pH	排水口	最大	8.6	7.5	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13	1.2	
			最大	18	3.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	2.1	
			最大	15	3.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	環境保全協定外
			最大	-	-	環境保全協定外
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	環境保全協定外
			最大	-	-	環境保全協定外
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	24	0.6	
			最大	33	1.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1	
			最大	20	2	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	<0.1		
		最大	3	<0.1		
	濃度(mg/L)	日間平均	-	0.1		
		最大	1	0.1		