

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		84	34.6	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		10100	5675	
		最大(m ³ /日)		10100	10316	9/19台風の為
	pH		最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	6.1	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	46	28.6	
			最大	101	35.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	5.2	
			最大	20	8.1	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	212	26.7	
			最大	354	37.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	4.8	
			最大	50	25.6	
	n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	10	<2.8	
			最大	15	<3.1	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5		
		最大	2	<0.5		
F	濃度(mg/L)	日間平均	なし	1.0		
		最大	15	2.2		