(別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

日本山村硝子株式会社 播磨工場

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	t/年		6.2	
	窒素酸化物総排出量	t/年	540	398.0	
水質関係	総排水量		通常 (m ³ /日)	850	253
			最大 (m ³ /日)	1200	676
	pH			5.8~8.6	6.0~8.0
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	7	0.9
			最大	10	1.4
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	3.5
			最大	15	5.5
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常		
			最大		
		濃度 (mg/L)	日間平均		
			最大		
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	5	0.3
			最大	10	0.6
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	1.3
最大			20	5.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	1	0.1	
		最大	2	0.2	
	濃度 (mg/L)	日間平均	1	0.1	
		最大	2	0.5	
(備考)					

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。