

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和4年度)

DSL. ジャパン(株)赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		10.04	2.2	
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		4.41	0.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		4,139	1,738	
		最大(m ³ /日)		4,139	3,989	
	pH	排水口	最大	8.6	7.5	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.0	2.2	
			最大	12.0	5.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	2.9	1.3	
			最大	5.1	1.9	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	－	－	
			最大	－	－	
		濃度(mg/L)	日間平均	－	－	
			最大	－	－	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	20.3	4.2	
			最大	20.3	9.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	4.9	2.4	
			最大	6.4	6.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	－	－	
			最大	－	－	
		濃度(mg/L)	日間平均	－	－	
			最大	－	－	