

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		84	29.4	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		10100	5994	
		最大(m3/日)		10100	11137	6/2 大雨の為
	pH		最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6.8	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	46	23.9	
			最大	101	28.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.2	
			最大	20	6.5	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	212	26.0	
			最大	354	42.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	4.5	
			最大	50	10.8	
	n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	10	<2.9	
			最大	15	<3.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5	
			最大	2	0.5	
	F	濃度(mg/L)	日間平均	なし	1.1	
			最大	15	1.8	