

## (別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

| 項 目              |           |                            | 協定値                    | 実績値     | 備 考    |
|------------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------|--------|
| 大気<br>関<br>係     | 硫黄酸化物総排出量 |                            | t / 年                  |         |        |
|                  | 窒素酸化物総排出量 |                            | t / 年                  | 1,748.2 | 296.27 |
| 水<br>質<br>関<br>係 | 総排水量      |                            | 通常 (m <sup>3</sup> /日) | 7,180   | 2,251  |
|                  |           |                            | 最大 (m <sup>3</sup> /日) | 8,300   | 3,307  |
|                  | p H       |                            | 最 大                    | 9.0     | 8.0    |
|                  |           |                            | 最 小                    | 5.0     | 6.3    |
|                  | C O D     | 負荷量<br>(kg/日)              | 通 常                    | 36.6    | 5.8    |
|                  |           |                            | 最 大                    | 43.0    | 8.3    |
|                  |           | 濃 度<br>(m <sup>3</sup> /日) | 日間平均                   | 5.2     | 2.2    |
|                  |           |                            |                        | 5.2     | 2.3    |
|                  |           |                            | 最 大                    | 15.0    | 4.3    |
|                  |           |                            |                        | 15.0    | 3.1    |
|                  | B O D     | 負荷量<br>(kg/日)              | 通 常                    |         |        |
|                  |           |                            | 最 大                    |         |        |
|                  |           | 濃 度<br>(m <sup>3</sup> /日) | 日間平均                   |         |        |
|                  |           |                            | 最 大                    |         |        |
|                  | S S       | 負荷量<br>(kg/日)              | 通 常                    | 81.6    | 2.8    |
|                  |           |                            | 最 大                    | 95.5    | 4.0    |
|                  |           | 濃度<br>(mg/L)               | 日間平均                   | 13.3    | 1.4    |
|                  |           |                            |                        | 13.3    | 1.1    |
|                  |           |                            | 最 大                    | 35.0    | 4      |
|                  |           |                            |                        | 35.0    | 5      |
|                  | n -H e x  | 負荷量<br>(kg/日)              | 通 常                    | 8.6     | 1.2    |
|                  |           |                            | 最 大                    | 10.0    | 1.6    |
|                  |           | 濃度<br>(mg/L)               | 日間平均                   | 1.2     | < 0.5  |
|                  |           |                            |                        | 1.2     | < 0.5  |
|                  |           |                            | 最 大                    | 1.5     | < 0.5  |
|                  |           |                            |                        | 1.5     | < 0.5  |
| (備考)             |           |                            |                        |         |        |
| 上段…#4排水、下段…#6排水  |           |                            |                        |         |        |

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。