項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量 (t/年)	4,301.0	467.6	
	NOx	年間総排出量 (t/年)	6,764.5	2,792.7	
水質関係	排水量	通常 (m ³ /日)	1,065	998	
		最大 (m ³ /日)	1,584	1,449	
	pH	排水口	最大	9	8.0
			最小	5	6.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.1
			最大	11	4.3
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	3.3
			最大	20	4.4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	1
			最大	16.5	1.4
		濃度 (mg/L)	日間平均	15	1
			最大	30	2
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	<0.5
			最大	1.1	<0.7
濃度 (mg/L)		日間平均	1	<0.5	
		最大	2	<0.5	