

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和5年度)

事業所名:関西電力(株)赤穂発電所

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		340.0	15.0	
	SO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		650.0	6.5	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,600	999	
		最大(m ³ /日)		2,800	2,291	
	pH	排水口	最大	8.6	7.5	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.5	
			最大	22.4	4.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.2	
			最大	15	3.2	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.1	
			最大	33.6	1.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1	
			最大	20	1.7	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.5	
			最大	2.8	<0.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	1	<0.5	