

## (別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項目			協定値	実績値	備考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量		t/年			
	窒素酸化物総排出量		t/年	118.1	6.04	
水質関係	総排水量		通常 (m <sup>3</sup> /日)	28,193	10,688	
			最大 (m <sup>3</sup> /日)	30,310	12,089	
	pH	排水口1		5.8~8.6	-	
		排水口2		5.8~8.6	7.8~8.2	
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	393.0	40.6	
			最大	435.7	60.5	
		排水口1 濃度 (mg/L)	日間平均	19	-	
			最大	25	-	
		排水口2 濃度 (mg/L)	日間平均	20	3.6	
			最大	35	8.3	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常			
			最大			
		濃度 (mg/L)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	455.1	64.6	
			最大	489.8	100.2	
		排水口1 濃度 (mg/L)	日間平均	20	-	
			最大	30	-	
		排水口2 濃度 (mg/L)	日間平均	16	6.4	
			最大	35	21	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	48	1.2以下		
		最大	60.6	2.8以下		
	排水口1 濃度 (mg/L)	日間平均	2	-		
		最大	3	-		
	排水口2 濃度 (mg/L)	日間平均	2.0	0.1		
		最大	2.0	0.3		
(備考) 排水口1は平成9年8月より使用していない。						

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。