

(別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項 目			協定値	実績値	備 考
大気関係	窒素酸化物総排出量		Nm <sup>3</sup> /時	0.9	0.3
			t/年	6.8	2.9
水質関係	総排水量		通常 (m <sup>3</sup> /日)	1,962	1,196
			最大 (m <sup>3</sup> /日)	1,965	1,671
	pH			5.8~8.6	7.1~7.8
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	60	6.7
			最大	100	12.8
		濃度 (mg/L)	日間平均	30	5.7
			最大	50	10.0
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	20	3.3
			最大	100	11.7
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	3.2
			最大	50	7.0
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	2	1.2未満
			最大	6	1.7未満
		濃度 (mg/L)	日間平均	1	1未満
最大			3	1未満	
(備考)					

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。