

(別紙) 環境保全対策の実施状況（大気、水質関係）

項目			協定値	実績値	備考
大気関係	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /時	0.9	0.3	
		t/年	6.8	2.9	
水質関係	総排水量	通常 (m ³ /日)	1,962	1,135	
		最大 (m ³ /日)	1,965	1,972	大雨のため
水質関係	pH		5.8~8.6	6.2~7.6	
	C O D	負荷量 (kg/日)	通常	60	9.2
			最大	100	40.6
		濃度 (mg/L)	日間平均	30	8.2
			最大	50	36
	S S	負荷量 (kg/日)	通常	20	2.6
			最大	100	15
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	2.5
			最大	50	9.0
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	2	1.1未満	
		最大	6	2.0未満	
	濃度 (mg/L)	日間平均	1	1未満	
		最大	3	1未満	
(備考)					

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。