

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名:関西電力(株)相生発電所

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)		374.0	135.7	
	SOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)		489.0	31.2	
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)		1,010	234	
		最大(m <sup>3</sup> /日)		1,610	1,508	
	pH	排水口	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	9	1.4	
			最大	13	6.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	2.2	
			最大	15	6.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	－	－	環境保全協定外
			最大	－	－	環境保全協定外
		濃度(mg/L)	日間平均	－	－	環境保全協定外
			最大	－	－	環境保全協定外
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	16	0.9	
			最大	25	6.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1	
			最大	20	8	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1	0.1	
			最大	2	0.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	－	0.2	
			最大	1	0.3	