

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

電源開発(株) 高砂火力発電所

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	4,301.0	343.3		
	NOx	年間総排出量(t/年)	6,764.5	2,977.9		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,065	845		
		最大(m ³ /日)	1,584	1,479		
	pH	排水口	最大	9	8.1	
			最小	5	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.7	
			最大	11	5.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.2	
			最大	20	6.6	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	1.0	
			最大	16.5	5.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	2	
			最大	30	7	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	0.0	
			最大	1.1	0.0	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5		
		最大	2	<0.5		