

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

ユニチカ(株) 坂越事業所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	14.40	3.0		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	34,800	11,660		
最大(m <sup>3</sup> /日)		47,400	18,672			
水質関係	pH	NO.1	最大	8.6	7.4	
			最小	5.8	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	348.0	84	
			最大	474.0	135	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	7.2	
			最大	20	11.2	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	10	7.5	
			最大	20	12.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	135.0	31	
			最大	185.0	50	
	濃度(mg/L)	日間平均	3.9	2.7		
		最大	15	4.7		