

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

ユニチカ(株) 坂越事業所

		項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	10 ³ Nm ³ /年		46.77	30.6		
	NOx	10 ³ Nm ³ /年		13.94	8.6		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		34,800	7,643		
		最大(m ³ /日)		47,400	9,720		
	pH	NO.1	最大		8.6	7.5	
			最小		5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常		348.0	54	
			最大		474.0	68	
		濃度(mg/L)	日間平均		10	7	
			最大		20	9.2	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均		10	8.1	
			最大		20	12	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常		135.0	20	
			最大		185.0	25	
濃度(mg/L)		日間平均		3.9	2.6		
		最大		15	5		