

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

三菱重工業(株) 高砂製作所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	61.0	39.5		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	17,290	5,113		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	29,340	9,095		
	pH	排水口1	最大	9	7.5	
			最小	5	6.3	
		排水口3	最大	9	-	
			最小	5	-	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	72.5	19.8	
			最大	92	37.3	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	10	4.4	
			最大	19	5.9	
		排水口3濃度(mg/L)	日間平均	10	-	
			最大	19	-	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	72.5	16.0	
			最大	92	45.5	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	10	3.0	
			最大	20	12.0	
		排水口3濃度(mg/L)	日間平均	10	-	
			最大	20	-	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	7.3	2.5	
			最大	9.4	4.5	
排水口1濃度(mg/L)		日間平均	1.0	<0.5		
		最大	1.5	<0.5		
排水口3濃度(mg/L)		日間平均	1.0	-		
		最大	1.5	-		