

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

電源開発(株) 高砂火力発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気 関係	SOx	年間総排出量(t/年)	4,301.0	521.4	
	NOx	年間総排出量(t/年)	6,764.5	4,356.1	
水質 関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,065	840	
		最大(m ³ /日)	1,584	1,468	
	pH	排水口	最大	9	7.9
			最小	5	6.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.9
			最大	11	4.9
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.4
			最大	20	6.5
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	0.6
			最大	16.5	2.8
		濃度(mg/L)	日間平均	15	2
			最大	30	7
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	0
			最大	1.1	0
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5	
		最大	2	<0.5	