

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	885	218.976	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	390	123.944	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	654	
		最大(m ³ /日)	2,200	1,912	
	pH	排水口	最大	8.6	7.3
			最小	5.8	6.6
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13	1.4
			最大	18	5.8
		濃度(mg/L)	日間平均	8	2
			最大	15	4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	24	0.9
			最大	33	3.3
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1
			最大	20	2
	Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	<0.1
			最大	3	<0.2
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.1	
		最大	1	<0.1	