

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名:高周波熱錬(株)赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		-	-	
	SO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		-	-	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		4,660	2,731	
		最大(m ³ /日)		4,980	3,961	
	pH	排水口	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	7.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	14.0	2.2	
			最大	14.9	4.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	3.0	0.8	
			最大	10.0	1.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	3.6	
			最大	-	9.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	1.3	
			最大	-	2.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	37.3	3.0	
			最大	39.8	7.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	8.0	1.1	
			最大	20.0	2.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	
			最大	-	-	