

項目			協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	4,301.0	797.9		
	NOx	年間総排出量(t/年)	6,764.5	5,351.4		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	1,065	957		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	1,584	1,447		
	pH	排水口	最大	9	8.5	
			最小	5	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.8	
			最大	11	5.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.9	
			最大	20	5.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	0.8	
			最大	16.5	2.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1	
			最大	30	4	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	<0.5	
			最大	1.1	<0.5	
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5		
		最大	2	<0.5		