

(別紙 1)環境保全対策の実施状況 (大気・水質関係)

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	t/年		18.0	7.52	
水質関係	排水量	通常(m3/日)		1730	645	
		最大(m3/日)		2120	1307	
	pH		最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	6.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	57.1	< 1.5	
			最大	70	2.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	30	< 2.2	
			最大	40	5.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	17.3	< 1.6	
			最大	21.2	3.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	< 2.1	
			最大	15	12.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	6.1	< 0.3	
			最大	7.5	< 0.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	3.5	< 0.5	
			最大	5	< 0.5	

(備考)

- ・ n-Hexに関しては、濃度 <0.5mg/L=0.5として負荷量を計算しています。
- ・ SSに関しては、濃度が <1mg/L=1.0として負荷量を計算しています。
- ・ CODに関しては、濃度が <0.5mg/L=0.5として負荷量を計算しています。
- ・ 第2排水口があるが、大雨の時の雨水のみを放流するので、排水口1本として記載する。

※排出口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段・中段・下段に分けて記入すること。
 ※協定書及び協定細目書に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。
 ※特記事項は、備考欄に記入すること。