

環境保全対策の実施状況(平成29年度)

ダイワボウポリテック(株) 播磨工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	窒素酸化物	Nm ³ /時	1	0.08	
			t/年	12.9	1.440	
水質関係	排水量	中央排水(m ³ /日)	通常	4,015	2,540	
			最大	6,535	2,831	
		西排水(m ³ /日)	通常	4,015	2	
			最大	6,535	3	
	pH	中央排水	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	6.7	
		西排水	最大	8.6	7.0	
			最小	5.8	6.2	
	COD	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	41	9.2	
			最大	61	14.8	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	10	3.7	
			最大	25	8.8	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	41	0.0	
			最大	61	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	10	2.1	
			最大	25	4.3	
	SS	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	25	6.0	
			最大	61	10.8	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	6	2.0	
			最大	25	9.0	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	25	2.0	
			最大	61	7.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	6	0.0	
			最大	25	0.0	
	n-Hex	中央排水負荷量(Kg/日)	通常	21	2.8	
			最大	33	9.6	
		中央排水濃度(mg/L)	日間平均	5	1.1	
			最大	15	11.0	
		西排水負荷量(Kg/日)	通常	21	0.0	
			最大	33	0.0	
		西排水濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
			最大	15	0.5	