

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成29年度)

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目				協定値	実績値	備考
大気 関係	NOx	年間総排出量(t/年)		330.7	75.9	
水質 関係	排水量	通常(m³/日)		34,965	9,830	
		最大(m³/日)		51,500	17,460	
	pH	NO.1排水口	最大	9	8.9	
			最小	5	6.6	
		NO.2排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.8	
		NO.5排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	33.0	
			最大	195	50.0	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.7	
			最大	15	5.9	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.9	
			最大	15	5.6	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.1	
			最大	15	4.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	30.0	
			最大	601	57.0	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	3.0	
			最大	26	14.0	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	4.0	
			最大	26	13.0	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	2.0	
			最大	26	8.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	4.9	
			最大	72	8.7	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
			最大	1.5	< 0.5	