

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

DSL. ジャパン(株) 赤穂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	4.41	0.0	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	10.04	1.30	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	3,370	1,620	
		最大(m ³ /日)	4,000	4,715	5/23の集中豪雨による、工場内および湾岸歩道側溝からの雨水の排水による。
	pH	NO.1	最大	8.6	8.1
			最小	5.8	7.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	27.0	3
			最大	32.0	14
		濃度(mg/L)	日間平均	8.0	2.0
			最大	20.0	3.0
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	84.3	8
			最大	100.0	71
濃度(mg/L)		日間平均	25	5	
		最大	50	68	7/31にトラブルが発生し、協定値最大をオーバーする68mg/Lが検出された。関係官庁へは報告書を提出済。