

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成28年度)

電源開発(株)高砂火力発電所

| 項目 | | 協定値 | 実績値 | 備考 | |
|----------|-------|-----------------------|---------|---------|-----|
| 大気関係 | SOx | 年間総排出量(t/年) | 4,301.0 | 718.6 | |
| | NOx | 年間総排出量(t/年) | 6,764.5 | 4,760.4 | |
| 水質関係 | 排水量 | 通常(m ³ /日) | 1,065 | 941 | |
| | | 最大(m ³ /日) | 1,584 | 1,447 | |
| | pH | 排水口 | 最大 | 9 | 7.6 |
| | | | 最小 | 5 | 6.8 |
| | COD | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 8.3 | 3.4 |
| | | | 最大 | 11 | 4.6 |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 10 | 4.0 |
| | | | 最大 | 20 | 5.7 |
| | SS | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 12.4 | 1.1 |
| | | | 最大 | 16.5 | 2.7 |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 15 | 2 |
| | | | 最大 | 30 | 4 |
| | n-Hex | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 0.9 | 0.0 |
| | | | 最大 | 1.1 | 0.0 |
| 濃度(mg/L) | | 日間平均 | 1 | <0.5 | |
| | | 最大 | 2 | <0.5 | |