

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	650	26.7	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	340	269.3	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	1,552	
		最大(m ³ /日)	2,800	2,380	
	pH	排水口	最大	8.6	7.6
			最小	5.8	6.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.6
			最大	22.4	3.6
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.0
			最大	15	2.2
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.5
			最大	33.6	<2.2
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1
			最大	20	<1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.9
			最大	2.8	<1.1
濃度(mg/L)		日間平均	-	-	
		最大	1	<0.5	