

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名:サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	年間総排出量(t/年)		36.4	/ 5.02	
	SO _x	年間総排出量(t/年)		-	/ 0.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		4,600	/ 1,863	
		最大(m ³ /日)		5,000	/ 2,547	
	pH	排水口	最大	8.6	/ 8.1	
			最小	5.8	/ 6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	/ 12.9	
			最大	40.0	/ 28.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	/ 6.9	
			最大	16	/ 13.9	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	/ 4.8	
			最大	-	/ 13.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	/ 2.6	
			最大	10	/ 5.9	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	/ 1.7	
			最大	25.0	/ 5.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	/ 0.9	
			最大	7.5	/ 2.6	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	/ 0.9	
			最大	-	/ 1.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	<0.5	/ <0.5	
			最大	<0.5	/ <0.5	