

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名: 太陽鋳工(株) 赤穂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		25.28	2.14	
	SO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)		3.48	1.66	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,400	1,368	
		最大(m ³ /日)		1,685	1,658	
	pH	No.1、No.2、No.3排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	6.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.3	5.2	
			最大	14.4	6.3	
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	8.0	3.8	
			最大	13.0	7.0	
		No.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	23.0	4.5	
			最大	32.0	8.0	
		No.3排水口濃度(mg/L)	日間平均	30.0	7.5	
			最大	40.0	10.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	13.5	1.2	
			最大	16.2	1.5	
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	9.6	0.9	
			最大	13.0	1.8	
		No.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10.0	0.7	
			最大	10.0	0.8	
		No.3排水口濃度(mg/L)	日間平均	10.0	0.5	
			最大	10.0	0.5	