

(別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量		t/年	2.6		
	窒素酸化物総排出量		t/年	540	369.0	
水質関係	総排水量		通常 (m ³ /日)	850	432	
			最大 (m ³ /日)	1200	737	
	pH			5.8~8.6	7.0~8.1	
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	7	0.9	
			最大	10	1.6	
		濃度 (m ³ /日)	日間平均	10	3.7	
			最大	15	6.3	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常			
			最大			
		濃度 (m ³ /日)	日間平均			
			最大			
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	5	0.3	
			最大	10	0.9	
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	1.4	
			最大	20	6.0	
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	1	0.1	
最大			2	0.1		
濃度 (mg/L)		日間平均	1	0.1		
		最大	2	0.3		
(備考)						

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。