

## (別紙 1)環境保全対策の実施状況 (大気・水質関係)

| 区分1  | 区分2   | 区分3       | 区分4  | 協定値  | 実績値   | 備考 |
|------|-------|-----------|------|------|-------|----|
| 大気関係 | NOx   | t/年       |      | 18.0 | 3.730 |    |
| 水質関係 | 排水量   | 通常(m3/日)  |      | 1730 | 620   |    |
|      |       | 最大(m3/日)  |      | 2120 | 1051  |    |
|      | pH    |           | 最大   | 8.6  | 8.1   |    |
|      |       |           | 最小   | 5.8  | 6.4   |    |
|      | COD   | 負荷量(kg/日) | 通常   | 57.1 | 1.2   |    |
|      |       |           | 最大   | 70   | 2.0   |    |
|      |       | 濃度(mg/L)  | 日間平均 | 30   | 2.3   |    |
|      |       |           | 最大   | 40   | 9.1   |    |
|      | SS    | 負荷量(kg/日) | 通常   | 17.3 | 0.7   |    |
|      |       |           | 最大   | 21.2 | 1.1   |    |
|      |       | 濃度(mg/L)  | 日間平均 | 10   | 1.3   |    |
|      |       |           | 最大   | 15   | 6.0   |    |
|      | n-Hex | 負荷量(kg/日) | 通常   | 6.1  | 0.3   |    |
|      |       |           | 最大   | 7.5  | 0.4   |    |
|      |       | 濃度(mg/L)  | 日間平均 | 3.5  | < 0.5 |    |
|      |       |           | 最大   | 5    | < 0.5 |    |

(備考)

- ・ n-Hexに関しては、濃度 <0.5mg/L=0.5として負荷量を計算しています。
- ・ SSに関しては、濃度が <1mg/L=1.0として負荷量を計算しています。
- ・ CODに関しては、濃度が <0.5mg/L=0.5として負荷量を計算しています。
- ・ 第2排水口があるが、大雨の時の雨水のみを放流するので、排水口1本として記載する。

※排出口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段・中段・下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は、備考欄に記入すること。