

(別紙1) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項 目				協定値	実績値	備 考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		t /年	954.6	53.5	
	窒素酸化物総排出量		t /年	1555	699.1	
水質関係	総排水量		通常 (m ³ /日)	91314	52403	
			最大 (m ³ /日)	92984	71201	
	p H			5～9	5.9～7.5	
	C O D	負荷量 (kg/日)	通 常	1842	633	
			最 大	1882	981	
		濃 度 (m ³ /日)	日間平均	19	12	
			最 大	29	19	
	B O D	負荷量 (kg/日)	通 常			
			最 大			
		濃 度 (m ³ /日)	日間平均			
			最 大			
	S S	負荷量 (kg/日)	通 常	1629	558	
			最 大	1667	1017	
		濃度 (mg/L)	日間平均	18	11	
			最 大	30	28	
	n -H e x	負荷量 (kg/日)	通 常	313	26	
			最 大	321	29	
		濃度 (mg/L)	日間平均	3	1	
			最 大	5	4	

(備考) 水質関係は、カネカ高砂工業所のNo.1排水口の実績である。

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。