

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)		4,301.0	681.0	
	NOx	年間総排出量(t/年)		6,764.5	3,344.7	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,065	934	
		最大(m ³ /日)		1,584	1,449	
	pH	排水口	最大	9	8.4	
			最小	5	5.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	2.8	
			最大	11	4.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.8	
			最大	20	3.7	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	1.6	
			最大	16.5	6.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	2	
			最大	30	6	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	<0.5	
			最大	1.1	<0.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5	
			最大	2	<0.5	