

(別紙1)

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

三菱製紙株式会社高砂工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係 水質関係	NOx	年間総排出量(t/年)		201.3	9.4	
	排水量	通常(m ³ /日)		70,000	32,633	
		最大(m ³ /日)		90,000	47,322	
	pH	排水口	最大	9	8.2	
			最小	5	5.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	199	
			最大	1,400	241	
		濃度(mg/L)	日間平均	18	5.8	
			最大	30	8.2	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	222	
			最大	2,800	440	
		濃度(mg/L)	日間平均	32	6	
			最大	50	11	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	25	
			最大	90	32	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	0.7	
			最大	5	0.9	