

区分1	区分2	区分3	区分4	協定値	実績値	備考
大気関係	NO _x	t/年		84	27.2	
水質関係	排水量	通常 (m3/日)		10100	5727	
		最大 (m3/日)		10100	10081	
	pH		最大	8.6	8.6	
			最小	5.8	6.8	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	46	26.1	
			最大	101	34.4	
		濃度 (mg/L)	日間平均	10	5.2	
			最大	20	9.9	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	212	30.0	
			最大	354	48.9	
		濃度 (mg/L)	日間平均	20	5.0	
			最大	50	10.9	
n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	10	<2.8		
		最大	15	<3.1		
	濃度 (mg/L)	日間平均	1	<0.5		
		最大	2	0.8		