

(別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項 目				協定値	実績値	備 考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		t / 年			
	窒素酸化物総排出量		t / 年	118.1	5.34	
水 質 関 係	総排水量		通常 (m ³ /日)	28,193	7,901	
			最大 (m ³ /日)	30,310	9,718	
	p H	排水口 1		5.8～8.6	-	
		排水口 2		5.8～8.6	7.6～8.0	
	C O D	負荷量 (kg/日)	通 常	393.0	26.9	
			最 大	435.7	36.0	
		排水口 1 濃度 (mg/ L)	日間平均	19	-	
			最 大	25	-	
		排水口 2 濃度 (mg/ L)	日間平均	20	3.4	
			最 大	35	6.8	
	B O D	負荷量 (kg/日)	通 常			
			最 大			
		濃 度 (mg/L)	日間平均			
			最 大			
	S S	負荷量 (kg/日)	通 常	455.1	40.8	
			最 大	489.8	60.0	
		排水口 1 濃度 (mg/ L)	日間平均	20	-	
			最 大	30	-	
		排水口 2 濃度 (mg/ L)	日間平均	16	5.6	
			最 大	35	16	
	n - H e x	負荷量 (kg/日)	通 常	48	0.9 以下	
			最 大	60.6	1.9 以下	
		排水口 1 濃度 (mg/ L)	日間平均	2	-	
			最 大	3	-	
		排水口 2 濃度 (mg/ L)	日間平均	2.0	0.1	
			最 大	2.0	0.7	
(備考) 排水口 1 は平成 9 年 8 月より使用していない。						

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。