

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

(株)日本海水 赤穂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	70.11	4.9	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	61.86	25.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	104,000	86,500	
		最大(m ³ /日)	115,000	113,705	
	pH	排水口1	最大	8.6	7.8
			最小	5.8	7.1
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	260.0	182
			最大	287.5	239
		濃度(mg/L)	日間平均	2.5	2.1
			最大	5.0	2.4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,040.0	211
			最大	1,150.0	278
濃度(mg/L)		日間平均	10	2.4	
		最大	40	5.0	