

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

キャタピラージャパン(株) 明石事業所

項目		協定値	実績値	備考		
水質関係	NOx	t/年	3.5	1.98		
	排水量	通常(m ³ /日)	1,377	338		
		最大(m ³ /日)	1,537	456		
	pH	排水口	最大	8.6	7.4	
			最小	5.8	6.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	10	1.4	
			最大	11	2.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	4.7	
	最大		10	7.8		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	14	1.4	
			最大	16	2.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	4.1	
	最大		20	8.0		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	3	ND	
			最大	4	ND	
濃度(mg/L)		日間平均	-	ND		
		最大	2	ND		