

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

神鋼鋼線工業(株) 尾上事業所

		項目		協定値	実績値	備考
水質関係	NOx	t/年		11.1	6.0	
	排水量	通常(m ³ /日)		1,200	860	
		最大(m ³ /日)		1,340	1,153	
	pH	排水口	最大	8.6	8.0	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12	3.3	
			最大	14	3.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.7	
			最大	15	4.7	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	12	1.3	
			最大	14	1.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	1.4	
			最大	15	2.5	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	24	1.9	
			最大	27	3	
		濃度(mg/L)	日間平均	20	2	
			最大	25	8	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	0.2	
			最大	2	0.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	0.2	
最大			2	0.4		