

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(H29年度)

三菱日立パワーシステムズ株式会社 高砂工場

項 目				協定値	実績値	備 考
大気 関係	NO _x	年間総排出量 (t/年)		61.0	43.2	
水質 関係	排水量	通 常 (m ³ /日)		14,307	1,238	
		最 大 (m ³ /日)		27,007	1,887	
	pH	排水口1	最 大	9.0	8.0	
			最 小	6.5	6.6	
	COD	負荷量 (Kg/日)	通 常	31.9	6.7	
			最 大	45.6	9.7	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	11.4	5.7	
			最 大	20.0	12.0	
	SS	負荷量 (Kg/日)	通 常	38.5	1.9	
			最 大	55.0	3.6	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	13.7	2.5	
			最 大	20.0	16.0	
	n-Hex	負荷量 (Kg/日)	通常	4.2	0.6	
			最 大	6.0	0.9	
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	1.5	< 0.5	
			最 大	2.0	< 0.5	